

Nr 119-06/08

Toode

Tuletõkkesein **Forster Presto E60**.

Tootja / Tarnija

AS SAKU METALL (Reg nr 10181876)
Address: Saku t. 13, 11314 Tallinn, EESTI.

Toote kirjeldus

Tarindi mõõdud (L x K): (3010 x 3010) mm.

Klaasingu mõõdud: (820 x 1995) mm ja (980 x 1480) mm. Ettenähtud klaasitüüp: SGG Pyroswiss Extra E60, paksus 6,0 mm.

Umbosa: 1,25 mm terasplekk + 13 mm kipsplaat + 1,25 mm terasplekk, mõõdud (935 x 1010) mm Tuletõkkeukse detailne kirjeldus on esitatud katseprotokollis nr TD-39.46/04 ja tehnilistes tingimustes P-S-901.

Klaasi võib asendada vaid sama tulepüsivusklassiga analoogidega. Tarindi mõõtused võib suurendada kuni 20% kõrgusest ja laiuusest, kuid mitte rohkem kui 21% pindalast. Tarindi laiust võib suurendada vaid sektsioonide kaupa piiramatult.

Normdokumendid

EVS-EN 13501-2:2007 "Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusala klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid."

Klassifikatsioon

Tuletõkkesein **Forster Presto E60**, mida toodetakse vastavalt toote tehnilisele kirjeldusele ja mille tootmisel järgitakse pidevalt tootmisohje nõudeid klassifitseerub vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2007 tulepüsivuse osas alljärgnevalt:

Tulepüsivusklass E60

Alusdokumendid

1. Hindamisaruanne nr OÜ-37-2007 (SB EstCert OÜ);
2. Katseprotokoll nr TD-39.46/04 (TNB);
3. Juhatuse otsus nr 51/12/07, 19.12.2007.

Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud: tulepüsivusklass, sertifikaadi number ja väljaandja nimi, valmistaja nimi, valmistamise aasta.

Juurdekuuluvad dokumendid

1. Tootmisohje järelevalve register R6;
2. Ukse kasutus- montaažijuhend.

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt tootmisohje inspekteerimislepingule nr KJL-141/2007.

Sertifikaadi kehtivustingimused

Käesolev sertifikaat kehtib alates 28.01.2008 ja kehtib kuni 28.01.2013 tingimusel, et korraline tootmisohje inspekteerimine on teostatud õigeaegselt ja sellekohane märge on kantud registrisse. Käesolev sertifikaat ei ole vastavussertifikaat ehitusdirektiivi 89/106/EEC mõistes ega anna õigust paigaldada tootele CE-märki.

Janek Neltsas

Juhataja



SERTIFIITSEERMISBÜROO EstCert oü

Tootmisohje järelevalve register KJL-141/2007 R6

Märge teostuse kohta

Sertifikaadi
Nr. 119-06/08



Sertifikaadi
Nr. 119-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud "6" februar 2011 a.

Järgmine inspekteerimine februar 2012 a.

Allkiri

INSPEKTEERIMINE

Teostatud "19" detsember 2007 a.

Järgmine inspekteerimine mai 2008 a.

Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 119-06/08



Sertifikaadi
Nr. 119-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud "5" februar 2012 a.

Järgmine inspekteerimine februar 2013 a.

Allkiri

INSPEKTEERIMINE

Teostatud "22" mai 2008 a.

Järgmine inspekteerimine september 2009 a.

Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 119-06/08



Sertifikaadi
Nr. 119-06/08

INSPEKTEERIMINE

Teostatud "26" februar 2009 a.

Järgmine inspekteerimine september 2009 a.

Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 119-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud "22" september 2009 a.

Järgmine inspekteerimine februar 2010 a.

Allkiri