

Nr 125-06/08

Toode

Ühe – ja kahepoolne tuletõkke profiiluks üla- ja külgosadega **Forster Fuego Light EI60**.

Tootja / Tarnija

AS SAKU METALL (Reg nr 10181876)
Aadress: Saku t. 13, 11314 Tallinn, EESTI.

Toote kirjeldus

Tarindi mõõdud (L x K): (3855 x 3980) mm. Kahepoolse ukse lengi mõõdud (L x K): (1980 x 2200) mm.

Aktiivse ukselehe mõõdud mantlita (935 x 2100) mm ja passiivse ukselehe mõõdud mantlita (915 x 2100) mm.

Ühepoolse ukse lengi mõõdud (1055 x 2200) mm.

Klaasingu suurus (1400 x 2700) mm. Ettenähtud klaasitüüp: Pyrobel 25.

Umbosa: 1,25 mm terasplekk + 2 x 15 mm kipsplaat + 1,25 mm terasplekk, suurus (935 x 1020) mm.

Sulused: Lukk Abloy LC 305, sulgur Abloy DC 405, hinged S.BB.140.

Toote tehniline kirjeldus on toodud katseprotokolli TD-43.44/04 lisas ja toote spetsifikatsioonis nr P-S-905.

Suluseid ja klaasi võib asendada vaid sama tulepüsimusklassiga analoogidega. Tarindi mõõtused võib suurendada järgmistel tingimustel: suurendamine kuni 15% kõrgusest ja laiuusest, kuid mitte rohkem kui 20% pindalast.

Normdokumendid

EVs-EN 13501-2:2007 "Ehitustoodete ja –elementide tuleohutusala klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsimuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonüsteemid."

Klassifikatsioon

Ühe – ja kahepoolne tuletõkke profiiluks üla- ja külgosadega Forster Fuego Light EI60, mida toodetakse vastavalt toote tehnilisele kirjeldusele ja mille tootmisel järgitakse pidevalt tootmisohje nõudeid klassifitseerub vastavalt standardile EVs-EN 13501-2:2007 tulepüsimuse osas alljärgnevalt:

Tulepüsimusklass EI₂60

Alusdokumendid

1. Hindamisaruanne nr OÜ-52-2007 (SB EstCert OÜ);
2. Katseprotokoll nr TD-43.44/04 (TÜV);
3. Katseprotokoll nr. 05-G-309, 18.10.2005 (CTICM);
4. Juhatuse otsus nr 51/12/07, 19.12.2007.

Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud: tulepüsimusklass, sertifikaadi number ja väljaandja nimi, valmistaja nimi, valmistamise aasta.

Juurdekuuluvad dokumendid

1. Tootmisohje järelevalve register R11;
2. Ukse kasutus- montaažijuhend.

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt tootmisohje inspekteerimislepingule nr KJL-141/2007.

Sertifikaadi kehtivustingimused

Käesolev sertifikaat kehtib alates 04.02.2008 ja kehtib kuni 04.02.2013 tingimusel, et korraline tootmisohje inspekteerimine on teostatud õigeaegselt ja sellekohane märged on kantud registrisse. Käesolev sertifikaat ei ole vastavusertifikaat ehitusdirektiivi 89/106/EEC mõistes ega anna õigust paigaldada tootele CE-märki.



SERTIFIITSEERIMISBÜROO EstCert oü



Tootmisohje järelevalve register KJL-141/2007 R11

Märge teostuse kohta

Sertifikaadi
Nr. 125-06/08



Sertifikaadi
Nr. 125-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud "6" jaanuaril 2011 a.

Järgmine inspekteerimine jaanuaril 2012 a.

Allkiri

INSPEKTEERIMINE

Teostatud "19" detsembril 2007 a.

Järgmine inspekteerimine märtsil 2008 a.

Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 125-06/02



Sertifikaadi
Nr. 125-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud "5" jaanuaril 2013 a.

Järgmine inspekteerimine jaanuaril 2013 a.

Allkiri

INSPEKTEERIMINE

Teostatud "22" märtsil 2008 a.

Järgmine inspekteerimine septembril 2009 a.

Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 125-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud "26" jaanuaril 2009 a.

Järgmine inspekteerimine septembril 2009 a.

Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 125-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud "22" septembril 2009 a.

Järgmine inspekteerimine jaanuaril 2010 a.

Allkiri