

Nr 126-06/08

Toode

Tuletõkkesein **Forster Fuego Light EI60**.

Tootja / Tarnija

AS SAKU METALL (Reg nr 10181876)
Address: Saku t. 13, 11314 Tallinn, EESTI.

Toote kirjeldus

Tarindi mõõdud (L x K): (3855 x 3980) mm.

Klaasingu suurus (1400 x 2700) mm. Ettenähtud klaasitüüp: Pyrobel 25.

Umbosa: 1,25 mm terasplekk + 2 x 15 mm kipsplaat + 1,25 mm terasplekk, mõõdud (935 x 1020) mm.

Toote tehniline kirjeldus on toodud katseprotokollis nr. 05-G-309 ja toote spetsifikatsioonis nr P-S-905

Klaasi võib asendada vaid sama tulepüsusklassi analoogidega. Seinä võib suurendada 20% laiusest ja kõrgusest, kuid mitte rohkem kui 21% pindalast. Seinä laiust võib suurendada vaid sektsioonide kaupa piiramatult.

Normdokumendid

EVS-EN 13501-2:2007 "Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusala klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonüsteemid."

Klassifikatsioon

Tuletõkkesein Forster Fuego Light EI60, mida toodetakse vastavalt toote tehnilise kirjeldusele ja mille tootmisel järgitakse pidevalt tootmisohje nõudeid klassifitseerub vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2007 tulepüsususe osas alljärgnevalt:

Tulepüsusklass EI60

Alusdokumendid

1. Hindamisaruanne nr OÜ-53-2007 (SB EstCert OÜ);
2. Katseprotokoll nr TD-43.44/04 (TÜV);
3. Katseprotokoll nr 05-G-309, 18.10.2005 (CTICM);
4. Juhatause otsus nr 51/12/07, 19.12.2007.

Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud: tulepüsusklass, sertifikaadi number ja väljaandja nimi, valmistaja nimi, valmistamise aasta.

Juurdekuuluvad dokumendid

1. Tootmisohje järelevalve register R12;
2. Ukse kasutus- montaažijuhend.

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt tootmisohje inspekteerimislepingule nr KJL-141/2007.

Sertifikaadi kehtivustingimused

Käesolev sertifikaat kehtib alates 04.02.2008 ja kehtib kuni 04.02.2013 tingimusel, et korraline tootmisohje inspekteerimine on teostatud õigeaegselt ja sellekohane märged on kantud registrisse. Käesolev sertifikaat ei ole vastavussertifikaat ehitusdirektiivi 89/106/EEC mõistes ega anna õigust paigaldada tootele CE-märki.

Janek Neltsas

Juhataja



SERTIFIITSEERIMISBÜROO EstCert oü



Tootmislohe järelevalve register KJL-141/2007 R12

Märge teostuse kohta

Sertifikaadi
Nr. 126-06/08



inspecta

Sertifikaadi
Nr. 126-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud "6" kuu 2012 a.
järgmine inspekteerimine: kuu 2012 a.
Allkiri

INSPEKTEERIMINE

Teostatud "19" detsember 2007 a.
Järgmine inspekteerimine: Mär 2008 a.
Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 126-06/08



inspecta

Sertifikaadi
Nr. 126-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud "5" kuu 2012 a.
järgmine inspekteerimine: kuu 2013 a.
Allkiri

INSPEKTEERIMINE

Teostatud "12" mai 2008 a.
Järgmine inspekteerimine: 12. mai 2009 a.
Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 126-06/08



INSPEKTEERIMINE

Teostatud "16" jaanuar 2009 a.
Järgmine inspekteerimine: septembris 2009 a.
Allkiri

Sertifikaadi
Nr. 126-06/08



inspecta

INSPEKTEERIMINE

Teostatud "19" septembr 2009 a.
Järgmine inspekteerimine: kuu 2010 a.
Allkiri