

SERTIFIKAAT

CERTIFICATE

Nr 123-06/05



Toode

Tuletõkkesein Forster Fuego Light EI30.

Tootja / Tarnija

AS SAKU METALL (Reg nr 1049773)
Aadress: Saku t. 13, 11314, Tallinn, EESTI

Toote kirjeldus

Tarindi mõõdud (L x K): 3010 x 3010 mm;
Lubatud klaasitud osade mõõdud (L x K): 820 x 1985 mm.
Umboosa: 1,25 mm terasplekk + 2 x 13 mm Gyproc GF plaat + 1,25 mm terasplekk.
Ettenähtud klaasitüüp: SGG Swissflam 30-16(EI30) 16,0 mm.
Tarindi detailne kirjeldus, spetsifikaat ja joonised on esitatud katseprotokollis nr TD-42.47/05 ja tehnilistes tingimustes P-S-903. Klaasi võib asendada vaid sama tulepüsisivusklassiga analoogidega. Klaasi asendamisel tuleb lähtuda klaasi lubatud piirmõõtudest. Tarindi ja klaasitud sektsioonide mõõtusi võib suurendada järgmistel tingimustel: suurendamine kuni 15% kõrgusest ja laiusest, kuid mitte rohkem kui 20% pindalast. Tarindi laiust võib suurendada sektsioonide kaupa piiramatult.

Normdokumendid

EVS-EN 13501-2:2004 Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusala klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsisivuse alusel, välja arvatud ventilatsioonüsteemid."

Klassifikatsioon

Tuletõkkesein Forster Fuego Light EI30, mida toodetakse vastavalt toote tehnilisele kirjeldusele ja mille tootmisel järgitakse pidevalt tootmisohje nõudeid klassifitseerub vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2004 tulepüsisivuse osas alljärgnevalt:

Tulepüsisivusklass EI₂ 30

Alusdokumendid

1. Hindamise koondaruanne Nr AS-13-2005;
2. Katseprotokollid nr TD-42.47/05 (TNB);
3. Juhatus otsus nr 12/03/06, 09.03.2006.

Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud: tulepüsisivusklass, sertifikaadi number ja väljaandja nimi, valmistaja nimi, valmistamise aasta.

Juurdekuuluvad dokumendid

1. Tootmisohje järelevalve register R9;
2. Kasutus- montaažijuhend.

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt tootmisohje inspekteerimislepingule nr KJL-57/2005.

Sertifikaadi kehtivustingimused

Käesolev sertifikaat kehtib alates 04.02.2005, muudetud 10.03.2006 ja kehtib kuni 04.02.2008 tingimusel, et korraline tootmisohje inspekteerimine on teostatud õigeaegselt ja sellekohane märged on kantud registrisse. Käesolev sertifikaat ei ole vastavussertifikaat ehitusdirektiivi 89/106/EEC mõistes ega anna õigust paigaldada tootele CE-märki.



PC 015 (EN 45011)
I 032 (EN 45004)

Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ
Reg nr 10952693
Laki 14a, 10621 Tallinn

Janek Neltsas

Juhataja



Tel: 651 77797
Faks: 651 7796
e-post: info@estcert.ee