



sakumetall

METALL-STANDARD-TULETÕKKEUKS

MFD0072R METALL-TULETÕKKEUKS FG EI60, STANDARD M10x21 PAREM

MFD0072L METALL-TULETÕKKEUKS FG EI60, STANDARD M10x21 VASAK

versioon 07

Kasutusala

Kasutatakse tuletõkkesektsioonide vahelise uksena tööstushoonetes, elamutes ja kontorihoonetes, kus ukse tulekindlusklass peab olema EI60. Standarduksena on metall-tuletõkkeuks kindla moodulmööduga ja lukustusega uks, mida võib kasutada ka hästi soojustatud ühelukuga metalluksena. Müügil ehitusmaterjalide kauplustes.

Möödud

Moodusuurus: M10 x 21
Ehitusava, mm: 1000 x 2100
Lengi valgusava mõõt, mm: 874 x 1989
Lengi välismõõt, mm: 980 x 2090
Kaal, kg: 93

Vastavussertifikaat

Uks on katsetatud vastavalt katsestandardile EVS-EN 1634-1:2002 TÜV NORD BALTIC OÜ Tallinna katselaboratooriumis ja sertifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2004 Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ poolt sertifikaadiga Nr 153-065/08 tulepüsimusklassiga EI₂60. Ukse mürakindlus (R'_w) vastavalt katsestandardile EVS-EN ISO 140-14:2004 on 32 dB.

Konstruksioon

Uks on valmistatud külmaltsitud lehtterasest stantsimise, kantimise ja keevitamise teel. Hingedeks on 2 keevitatavat kuullaagriga lehttinge. Hinge telje läbimõõt on 14 mm. Hingede vahel paiknevad kaks turvatihvti diameetriga 12 mm.

Ukseleht on paksusega 64 mm. Mantelservad asuvad külgedel ja üleval. Välis- ja sisekülje plekid on valmistatud 1,00 mm paksusest lehtterasest. Ukselehe plekid on omavahel ühendatud keevisõmblustega. Ukselehe sees on isolatsioonimaterjaliks tulekindel kivivill ja mineraalplaat.

Leng on valmistatud 1,5 mm külmalts lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud keevisõmblustega. Isolatsiooniks on kivivill. Lengile on kinnitatud elastsest kummist P-profiiliga liimitav tihend ja paisuv tihend 2x20 mm.

Lävepakk on valmistatud värvitud lehtterasest.

Viimistlus

Uks on värvitud poolmatt pulbervärviga. Värvitoon RAL9010 (pure white).

Lukud

Uksele on paigaldatud lukukorpus ABLOY 4190 ja lengile luku vasturaud. Luku südamik, südamiku katted ja link ei kuulu ukse müügikomplekti.

Paigaldamine

Leng kinnitatakse kaheksast punktist tüüblite ja kuuskantpea kruvidega 8 x 100 mm. Tüübli ava läbimõõt on 10,5 mm. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega, mille läbimõõt on 19 mm.

Ukse leng ja paigalduspilu täidetakse pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaaživahuga ja kaetakse lengi värvi lehtmetailist piirdeliistudega. Pakend sisaldab kinnituskruve, tüübleid ja korke. Täpsem info asub paigaldusjuhendis.

Lisad

Ukse lukule sobivad järgmised lisad:

- Paigalduspilu katvad piirdeliistud
- Uksesulgur
- Luku südamik ja südamiku katted Abloy CY001
- Ukselink Abloy 4/008

Evakuatsiooni teel asuvalle uksele on kohustuslik paigaldada mittelähtivõetava õlaga sulgur. Kasutada võib sulgurit Abloy 335+DC199..

Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd. Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

