

TERASPROFIILTULETÖKKEUKS
PFD033 FORSTER FUEGO LIGHT PROFIILIDEST, E30

versioon 03

Kasutusala

E30 klassi tuletõkkeuks tõkestab tule leviku vähemalt 30min jooksul, kuid ei isoleeri põlengust tekkiva kuumuse levikut. Kasutatakse välisustena, kus on E30 tuletõkkenõue.

Mõõdud

Ukse maksimaalsed mõõdud on :
 Ühepoolsel uksele **1213 x 2530 mm**
 Kahepoolsel uksele **2277 x 2530 mm**
 Valgusava laius = lengi gabariit – **140 mm**

Vastavussertifikaat

E30 tuletõkkevastavussertifikaat nr. 114-06/08 ja
 EI30 tuletõkkevastavussertifikaat nr. 121-06/08.

Konstruksioon

Ukseleht ja -leng valmistatakse Šveitsi tootja **Hermann Forster AG** kvaliteetsest terasprofiilisarjast **Forster Fuego Light**. Kõik raami liited keevitatakse. Uksel on kolm keevitatavat kuullaagriga terashinge ukselehe kohta. Lengi sügavus on 65mm, samuti ukselehe paksus.

Ukse lengi ja -lehe vahel on topelt tihendus – tihend on ukselehe ja ka lengi küljes. Klaasi ja raami vahele paigaldatakse tulekindlad klaasitihendid.

Uks on värvitud enam levinud värvitoonides polüester pulbervärvi ja tsinkkruntvärviga. Standardtoonideks on RAL9010 (pure white), RAL7001 (silver grey), RAL8014 (sepia brown), RAL9007 (grey aluminium), RAL7024 (graphite grey), RAL9006 (white aluminium). Lisa võimalusena saab uksti värvida kogu RAL värvikaardi toonides kahe komponendilise poliüuretaanvärvi ja epoksüid kruntvärviga.

Klaasid

Klaasina kasutatakse ainult E30 tuletõkestusklassile vastavaid eriklaase. Läbipaistmatutes osades kasutatakse 13mm kipsplaati, mis on kahelt poolt kaetud värvitud terasplekkidega.

Lukustus

Kõik uksele paigaldatavad sulused (lukud, lingid, käepidemed, sulgurid jmt) peavad vastama tuletõkkeukse sulustele seatud tingimustele. Tuletõkkeukse lukk peab ukse sulgumisel alati riivistuma. Evakuatsiooniteel asuv tuletõkkeuks peab olema varustatud sulguriga ning ukse takistuse tagamine peab tagatud olema. Kasutada tuleb spetsiaalselt kitsasprofiiluste mõeldud suluseid, kuna täisukse lukud ei mahu profiilukse raami sisse.

Lisad

Ukselehe alaosa on võimalik kaitsta roostevabast terasest nn 'jalaplekiga'. Kui tuletõkkeust soovitakse tavaolukorras avatuna hoida, tuleb selleks paigaldada elektrilised lahtihoidemagnetid, mis ühendatakse hoone tulehäiresüsteemiga, et häireolukorras saaksid ukse vabalt sulguda. Tuletõkkeukse sulgumist ei tohi takistada piirajatega vmt.

Hooldus

Sõltuvalt ukse kasutamise intensiivsusest tuleb hingede ja suluste seisukorda kontrollida vähemalt kaks korda aastas. Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd.

Täpsem info on toodud hooldusjuhendis.

Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse lepingu.

